



ГБОУ СОШ № 309
Центрального района Санкт-Петербурга
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д.6
тел. (812) 241-27-21 факс 417-27-12
e-mail: sch309@center-edu.spb.ru
www.school309.ru

Исх. 20.05.2024 № 76

На вх. _____ № _____

ОНДПР Центрального района
управления по Центральному
району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
полковнику внутренней службы

ул. Мытнинская, д. 3, лит. А
Санкт-Петербург, 191024

Во исполнения предписание № 43-1-854/1/1 от 10.12.2021 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, сообщая, что учреждением были устранены все нарушения кроме:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры
1	Не предусмотрена в одну из лестничных клеток подача наружного воздуха при пожаре системы приточной противодымной вентиляции	В настоящее время готовятся документы для заключения контракта на разработку ПСД, для дальнейшего выполнения работ системы приточной противодымной вентиляции. Указанные работы будут выполнены при наличии финансирования в 2025 году.

Директор
ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб  Шاپовалова В.М.





ГБОУ СОШ № 309
Центрального района Санкт-Петербурга
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д.6
тел. (812) 241-27-21 факс 417-27-12
e-mail: sch309@center-edu.spb.ru
www.school309.ru

Исх.28.04.2023 № 68

На вх. _____ № _____

ОНДПР Центрального района
управления по Центральному
району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
полковнику внутренней службы

ул. Мытнинская, д. 3, лит. А
Санкт-Петербург, 191024

Во исполнения предписание № 43-1-854/1/1 от 10.12.2021 устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, сообщая, что учреждением были выполнены мероприятия следующего содержания по следующим пунктам представления:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры
1	Двери 2го и 3го этажей, ведущих в коридор из групповых ячеек не оборудованы замками «Антипаника»	В рамках контракта № 309-ОДОД/21 от 24.11.2021 были закуплены и установлены системы Антипаника в кол.-ве 14 шт.
2	Заполнение дверях проёмов, ведущих в коридор из помещений 4-го этажа выполнены не противопожарными, с пределом огнестойкости не менее EI 30	В рамках контракта № 309-1786/22 от 11.07.2022 были закуплены и установлены противоударные двери с пределом огнестойкости EI 60 в кол.-ве 6 шт
3	Не предусмотрена в одну из лестничных клеток подача наружного воздуха при пожаре системы приточной противодымной вентиляции	В настоящее время готовятся документы для заключения контракта на разработку ПСД, для дальнейшего выполнения работ системы приточной противодымной вентиляции. Указанные работы будут выполнены при наличии финансирования.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Директор

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб

Шаповалова В.М.



исп. Тимофеева М.С.
(812) 241-27-21